



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Невского ул., д. 3, Липецк, 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: 11_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru, http://www.vdon.gosnadzor.ru

399881, Липецкая область, Лев-Толстовский район, село Митягино, ул. Горбатовка, д.4
(место составления акта)

« 22 » ноября 20 18
(дата составления акта)

15:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ Л5/248-5362

По адресу: 399881, Липецкая область, Лев-Толстовский район, село Митягино, ул. Горбатовка, д.4

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения от « 05 » ноября 2018 № Л5/248-5362 и.о. заместителя руководителя Верхне-Донского управления Ростехнадзора М.А.Калинина

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка выполнения ранее выданного предписания от 28.03.2018 № Л4/432 – 1213 в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения с.Митягино (МБУ с.Митягино)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 21 ноября 2018 года с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 22 ноября 2018 года

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа или органа муниципального контроля)

С заверенной копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: *(заполняется при проведении выездной проверки):*

Директор Муниципального бюджетного учреждения с.Митягино

Тихонова Татьяна Александровна

21.11.2018, 11-00 ч.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: *не требуется.*

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку:

Воронина Светлана Анатольевна, старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Липецкой области.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали:

1. Директор Муниципального бюджетного учреждения с.Митягино Тихонова Татьяна Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

Муниципальное бюджетное учреждение с.Митягино эксплуатирует 2 котельные:
 первая: с 2 водогрейными котлами Хопер-80 для теплоснабжения здания школы;
 вторая: с 2 водогрейными котлами АОГВ -23 для теплоснабжения столовой и группы дошкольного возраста.

Тепловая сеть 15 метров в 2-х трубном исполнении.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок не прошел проверку знаний в комиссии органов государственного энергетического надзора.	п.2.3.20. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минэнерго России № 115от 24.03.2003, зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003.	Выполнено.
2.	Для проверки знаний операторов не назначена постоянно действующая комиссия.	п.2.3.20. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.	Выполнено.
3.	Не проводится техническое освидетельствование водогрейных котлов Хопер-80 рег. № 2 с записью в паспорт котлов.	п.2.6.2.,п.2.6.3.,п.9.18.Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв.Минэнерго России № 115от 24.03.2003, зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003.	Выполнено.
4.	На водогрейных котлах Хопер-80 отсутствуют таблички с указанием сл. данных: - регистрационный номер - разрешенное давление дата (месяц и год) следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытан-	п.9.18. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв.Минэнерго России № 115от 24.03.2003, зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003.	Выполнено.

	ния.		
5.	В котельной водоподготовка. отсутствует	п.6.1. Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338 К (115 ⁰ С) (с изменениями №1,2,3), утверждены приказом Минстроя России от 28.08.1992 № 205, Комитетом Российской Федерации по муниципальному хозяйству 12.01.1994, Департаментом жилищно-коммунального хозяйства 24.02.1995, Госстроем России 21.01.2000.	Выполнено.
6.	Отсутствует паспорт тепловой сети.	п.6.2.33., приложение № 5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Минэнерго России № 115 от 24.03.2003, зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003.	Выполнено.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший государственный инспектор


(подпись)

С.А. Воронина

С актом проверки ознакомлен, акт со всеми приложениями получил, юридическое лицо и его законный представитель:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения с.Митягино

Тихонова Татьяна Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 22 ” 11 20 18



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)