



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Невского ул., д. 3, Липецк, 398005 Телефон/факс (4742) 43-31-09 E-mail: 11\_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru, http://www.vdon.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

№ Л5 / 244-6509

" 07 " декабря 20 17 г." 16:00 "

*дата и время составления акта*

399881, Российская Федерация, Липецкая область, Лев-  
Толстовский район, с. Митягино, ул. Горбатовка, 4

*место составления*

На основании распоряжения № Л5/244-6509 от 30.11.2017

в период с " 05 " декабря по " 07 " декабря 20 17 г.  
*(дата проведения проверки)*

должностными лицами Верхне – Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ростехнадзора в составе:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Ответственный за проведение проверки
1.	Кашинцев Валерий Анатольевич	государственный инспектор	Кашинцев Валерий Анатольевич

Дата и время проведения проверки:

« \_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

« \_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дней/9 часа

В присутствии: Тихоновой Татьяны Александровны – директора МБОУ с.Митягино. (ОГРН 1024800549927, ИНН 4812002030) (далее – МБОУ с.Митягино)

*фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица*

проведена плановая, выездная проверка соблюдения обязательных требований энергетической безопасности в отношении **МБОУ с.Митягино.**

*(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)*

1. Сведения о результатах плановой выездной проверки МБОУ с.Митягино. отражены в акте проверки №Л5/244-6509 от 07.12.2017 на основании которого предписывается устранить выявленные нарушения требований энергетической безопасности:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушений
1.	Приказом по учреждению не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель, прошедшие проверку знаний в комиссии Ростехнадзора	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 п.1.2.3, 1,4,28	10.02.2018
2.	Электроустановки не обеспечены подготовленным электротехническим персоналом	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 п.1.2.1	10.02.2018
3.	Электроустановки, находящиеся на балансе не укомплектованы защитными средствами, средствами пожаротушения	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 п. 1.2.2; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 года №261 Приложение 8	10.02.2018
4.	Не обеспечено проведение технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 п.1.6.1	10.02.2018
5.	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения учреждения, утвержденная ответственным за электрохозяйство	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 п. 1.5.18, 1.8.1	10.02.2018
6.	Не предъявлен перечень технической документации, журнал учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования с указанием их технических данных и прилагаемыми инструкциями по эксплуатации	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарег. Минюстом России №4145 от 22.01.2003 п. 1.8.2	10.02.2018



В соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, юридическому лицу МБОУ с.Митягино и его законным представителям предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

**Уведомление о выполнении настоящего предписания представить в Верхне - Донское Управление Ростехнадзора по адресу: 398005 г. Липецк, ул. Невского, 3 по срокам устранения предписания.**

**Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.**

К предписанию прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю) – нет.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

В.А. Кашнецв

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

Директор МБОУ с.Митягино

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Тихонова Т.А.

С предписанием ознакомлен (а), один экземпляр предписания № Л15/244-6509 от 07.12.2017 года на руки получен:

Законный представитель юридического лица:

Директор МБОУ с.Митягино

Тихонова Татьяна Александровна

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

  
\_\_\_\_\_  
(Место печати, подпись)

07.12.2017

\_\_\_\_\_  
(дата)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя (физическое лицо) отказался:

\_\_\_\_\_  
ФИО должностного лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
дата